V RAMCI REKONŠTRUKCIE SA VYKONÁ ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY.
PREDMETOM REKONŠTRUKCIE JE ZÁROVEŇ VÝMENA JESTVUJÚCICH ZVODOV BLESKOZVODU A DOPLNENIE 3 NOVÝCH ZVODOV.
ZVODY BUDÚ SKRYTÉ POD ZATEPLENÍM OBJEKTU.
ZVODY BUDÚ NOVÉ OD BLESKOZVODNEJ SÚSTAVY STRECHY PO SKUŠOBNÚ SVORKU V INŠT. KRABICI.
UZEMNENIE OSTÁVA JESTVUJÚCE.
NOVOVYTVORENÉ ZVODY 3 ks BUDÚ KOMPLET AJ S UZEMNENÍM.

strecha

EXISTUJÚCA BLESKOZVODNA (ZACHYTÁVACIA) SÚSTAVA

JESTVUJÚCI
ZAKLAD. UZEMNOVAC

IZOL. AlMgSi Ø8/PVC UCHYTENY SVORKAMI NA FASÁDE KAŽDÝCH 500mm. ZVOD SKRYTÝ POD ZATEPLENÍM

1x KO125 1x SZ v=0,6m

1xSO

ZVOD č.3

ZVOD č.4

ZVOD č.5

ZVOD č.6

ZVOD č.7

ZVOD č.8

ZVOD č.9

ZVOD č.2

ZVOD č.1

ZVOD ZDEMONTAVAŤ A NEOBNOVIŤ

1xSK 4xSS AlMgSi Ø8

NOVÝ Isol.FeZn Ø10/PVC

ZAKLAD. UZEMNOVAC UZEMNOVACIA DOSKA ZD01

REBRIK

34960 12910 2120 1220 5110 6760 2850 1500 2350 1250 1400 +7.050 +6.280 +7.780

2A 2C 2F

TYPIZOVANÝ POHLAD PRICHYTENIA ZVODU PRIAMO NA FASÁDE

Izol. AlMgSi Ø8/PVC

PRICHYTKA NA FASÁDU POD ZATEPLENIE

TYPIZOVANÝ POHLAD VYVEDENIA UZEMNENIA ZO ZÁKLADU OBJEKTU

VODIČ ZAUSTI DO KO125 DO SZ POD ZATEPLENIM

PRICHYTKA

SR03

FeZn 30x4

IZOL. FeZn Ø10/PVC

TYPIZOVANÝ POHLAD VYVEDENIA UZEMNENIA Z OBVODOVÉHO PÁSU

Izol. AlMgSi Ø8/PVC

KO125+1xSZ

2x SR03

Izol. FeZn Ø10/PVC

FeZn 30x4

UZEMNENIE ZHOTOVIŤ V ZMYSLE STN 33 2000-5-54

LEGENDA :

ZD01 - UZEMNOVACIA DOSKA 2000x250x2.5mm
SS - SVORKA UNIVERZÁLNA
SO - SVORKA ODKVAPOVÁ
SR03 - SVORKA NA PRIPOJENIE GULATINY K PÁSU
SZ - SVORKA SKUŠOBNÁ
PV - PODPERA VEDENIA PODĽA TYPU STRECHY
SK - SVORKA KRÍŽOVÁ

BLESKOZVOD NAVRHNUTÝ PODĽA STN 62305-1±3 (STN 341390)

±0.000 = úroveň podlahy prízemia

_investor		_projekt		_výkres		_miesto	
Mestská časť Bratislava- Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava		**Rekonštrukcia MŠ Cyprichova** (zateplenie obvodových stien)		**Pôdorys_** strecha		Cyprichova 74, 831 53 Bratislava - Rača parc. č.: 17321/2	
_mierka	_formát	_stupeň	_časť	_garant projektu	_vypracoval	_dátum	_č.výkresu
1:100	4xA4	SP	BLESKOZVOD	Mgr. art. Tomáš Letenay	JAROSLAV REPKA	3/2019	**E-1**