



strecha

V RAMCI REKONŠTRUKCIE SA VYKONÁ ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY.
 PREDMETOM REKONŠTRUKCIE JE ZÁROVEŇ VÝMENA JESTVUJÚCICH ZVODOV BLESKOZVODU A DOPLNENIE 3 NOVÝCH ZVODOV.
 ZVODY BUDÚ SKRYTÉ ZATEPLENÍM OBJEKTU.
 ZVODY BUDÚ NOVÉ OD BLESKOZVODNEJ SÚSTAVY STRECHY PO KUŠOBNÚ SVORKU V INŠ. KRABICI.
 UZEMNENIE OŠTÁVA JESTVUJÚCE.
 NOVOVYTVORENÉ ZVODY 3 ks BUDÚ KOMPLET AJ S UZEMNENÍM.


IZOL. AlMgS
 SVORKAMI NA FASU




TYPISOVANÝ
 POHLAD PRICHYTENIA ZVODU
 PRIAMO NA FASADE



TYPIZOVANÝ
POHLAD VYVEDENIA UZEMNENIA
ZO ZAKLADU OBJEKTU



TYPIZOVANÝ
POHLAD VYVEDENIA UZEMNENIA
Z OBVODOVEHO PASU



UZEMNENIE ZHOTOVÍŤ V ZMYSLE STN 33 2000-5-54

LEGENDA :

ZD01 - UZEMNOVACIA DOSKA 2000x250x2,5mm

SS - SVORKA UNIVERZÁLNA

SO - SVORKA ODKVAPOVA
SR03 - SVORKA NA PRIROU

SZ - SVORKA SKUŠOBNA

PV - PODPERA VEDENIA PODLA TYPU STRECHY
OK - OK (ODKA / KBITO) A

SK - SVETLA KRIZOVA

BLESKOZVOD NAVRHNUTÝ PODLA STN 62305-1÷3 (STN 341390)

±0.000 = úroveň podlahy prízemia

Mestská časť Bratislava- Rača

Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Figure 1

Rekonštrukcia MŠ Cyprichova (zateplenie obvodových stien)

(Zat
respekt

_projekt

_stupeň
00

Pôdorys strecha

... ..

	_vyrles
--	---------

_garant projektu

Cyprichova 74, 831 53

Bratislava - Rača
17224/2parc.
minute

_miesto

_datum
0/001

výkresu