

# REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

BRATISLAVA hlavné mesto

so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

IXYPSILON s.r.o.

Horská 11A

831 52 Bratislava

Naša značka:  
HDM/11501/2019/M

Vaša značka:

Vybavuje:  
PhDr. Farková

Bratislava  
25.07.2019

Vec: Architektonická štúdia – prístavba ZŠ Tbiliská v Bratislave - **s t a n o v i s k o**


Podaním doručeným na tunajší úrad dňa 02.07.2019 ste požiadali o posúdenie architektonickej štúdie prístavby Základnej školy na Tbiliskej 4 v Bratislave. Účelom prístavby je zvýšenie kapacity jestvujúceho objektu školy. Navrhnuté sú tri varianty riešenia: trojpodlažná prístavba k objektu ZŠ z južnej strany, štvorpodlažná prístavba k objektu ZŠ zo severnej strany alebo varianta prístavby oboch budov.

Navrhnuté dispozičné členenie: na každom podlaží sa budú nachádzať 2 kmeňové učebne (cca 63 m<sup>2</sup>), kabinet, zariadenia pre osobnú hygienu žiakov (dievčatá: 2 umývadlá, 2 WC, chlapci: 2 umývadlá, 2 pisoáre, 1 WC), zariadenia pre osobnú hygienu personálu (umývadlo, WC), zariadenia pre osobnú hygienu imobilných (umývadlo, WC), miestnosť pre upratovačku s výlevkou. Všetky podlažia budú prepojené s jestvujúcim objektom školy, na 1.NP je zabezpečený bezbariérový vstup so zádverím.

Navrhnuté je zväčšenie priestorov jedálne žiakov o veľkosti 140 m<sup>2</sup> (pre cca 300 stravníkov). Predložená architektonická štúdia nerieši možnosť nárastu počtu stravníkov v predmetnom stravovacom zariadení nad 1000 a z toho vyplývajúce dispozičné zmeny predmetných priestorov. T.č. je schválená varná kapacita ŠJ 800 hlavných jedál denne.

Po odbornom posúdení z hľadiska požiadaviek predpisov na ochranu verejného zdravia **s ú h l a s í m** s predloženou architektonickou štúdiou riešiacou prístavbu Základnej školy na Tbiliskej 4 v Bratislave za nasledujúcich podmienok:

1. identifikovať priestor určený pre šatne žiakov z prístavby,
2. pri realizácii prístavby v maximálne navrhutej miere (14 tried pre 350 žiakov) a pri predpokladanom zvýšení počtu podávaných hlavných jedál nad 1000 denne riešiť dispozičné členenie priestorov Školskej jedálne v zmysle prílohy č.1 Vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
3. v rámci ďalšieho stupňa posudzovania/konania predložiť PD, ktorá bude riešiť napojenie na inžinierske siete a vyhovujúce hygienicko-komunálne parametre (denné a umelé osvetlenie, vetranie, vykurovanie, povrchové úpravy), vrátane svetlotechnického posúdenia vplyvu štvorpodlažnej prístavby k objektu ZŠ zo severnej strany na objekt na ul. Pri vinohradoch.

  
MUDr. Otakar Fitz  
regionálny hygienik